

निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम : श्रीमती पुष्पा सिंह,
पदनाम : जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
निरीक्षित कार्यालय : नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर।
निरीक्षण का दिनांक : 13-06-2016

मेरे द्वारा दिनांक 13-06-2016 को नलकूप खण्ड जनपद शाहजहाँपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

निरीक्षण के दौरान जनपद शाहजहाँपुर में कुल स्थापित नलकूपों के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता नलकूप से जानकारी प्राप्त की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में दिनांक 01 अप्रैल 2015 तक कुल 505 नलकूप संचालित है जिसमें से कुल 25 नलकूप खराब पड़े हैं इन 25 नलकूपों मेंसे 06 नलकूप यांत्रिक दोष से खराब है तथा कुल 19 हैण्डपम्प विद्युत दोष से खराब पड़े हैं।

यांत्रिक दोष :-

आगामी फसल की सिंचाई को दृष्टिगत रखते हुए अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड को निर्देशित किया गया कि वह यांत्रिक दोष से खराब पड़े सभी 06 हैण्डपम्पों को तत्काल मरम्मत कराकर संचालित कराया जाजा सुनिश्चित करें। इस क्रम में अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तिथि निर्धारित करते हुए अवगत करायें कि वह उक्त नलकूप कब तक ठीक करा देंगे। इस क्रम में उनके द्वारा निम्नवत् सूची उपलब्ध कराते हुए नलकूपों की मरम्मत कराये जाने का आश्वासन दिया गया :-

क्र० सं०	नलकूप संख्या एवं समूह	ग्राम का नाम	विकास का नाम	बन्दी की तिथि	बन्दी का कारण	चालू होने के तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	28 TG	नवादा	जैतीपुर	08-06-16	एस0बी0 सेट खराब	20-06-16
2	8 SPN	शाहबाजनगर	ददरौल	08-06-16	एस0बी0 पम्प जाम	20-06-16
3	161 PW	गढ़िया रसूलपुर	बण्डा	07-06-16	मोटर खराब	16-06-16
4	3 PE	इटौआ	खुटार	08-06-16	मोटर खराब	16-06-16
5	140 PW	बनियानी	पुवायां	07-06-16	मोटर खराब	16-06-16
6	102 JBD	अशरफपुर	जलालाबाद	07-06-16	एस0बी0 सेट खराब	18-06-16

निरीक्षण के दौरान उपरोक्तानुसार कॉलम सं० 07 में अंकित तिथियों के अनुरूप सभी नलकूपों के मरम्मत कराकर यांत्रिक दोष दूर कराकर नलकूप संचालित कराये जाने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता नलकूप को दिये गये।

विद्युत दोष :-

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत दोष से खराब पड़े नलकूपों को सही कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता नलकूप को निर्देशित किया गया कि वह सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता विद्युत से समन्वय स्थापित कर नलकूपों को निम्नांकित तिथियों के अनुसार मरम्मत कराकर सुनिश्चित करें :-

